

PATVIRTINTA  
Valstybinės kainų ir energetikos  
kontrolės komisijos 2019 m.  
nutarimu Nr.  
16 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA  
NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO  
IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo pobūdis: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data ir laikas: nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

Patikrinimo vieta (objektas): \_\_\_\_\_

Tikrinamas subjektas: \_\_\_\_\_  
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

\_\_\_\_\_ telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas   | Įvertinimas |    |                          | Pastabos |
|----------|--|-------------|----|--------------------------|----------|
|          |  | taip        | ne | neaktualu/<br>netikrinta |          |
|          |  | x           | x  | x                        |          |
| 1.       | <b>Bendrieji reikalavimai:</b>   |             |    |                          |          |
| 1.1.     | Ar visi naftos ir naftos produktų terminalo įrenginiai turi įmonės vadovo patvirtintas instrukcijas, nustatančias saugaus įrenginių eksploatavimo užtikrinimo reikalavimus? ( <i>NPIET 8 p.</i> )  |             |    |                          |          |
| 1.2.     | Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojančiose įmonėse įmonės vadovo įsakymu paskirtas kvalifikuotas darbuotojas (kvalifikuota tarnyba), atsakingas (atsakinga) už naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimą įmonėje, eksploatuojančioje naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius? ( <i>NPIET 10 p.</i> )  |             |    |                          |          |
| 1.3.     | Jeigu savininkas neturi reikiamos kvalifikacijos darbuotojų naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninei priežiūrai ar remontui atlikti, ar samdo kvalifikuotą tarnybą ar kvalifikuotą darbuotoją? ( <i>NPIET 11 p.</i> )   |             |    |                          |          |
| 1.4.     | Ar kvalifikuotos tarnybos uždaviniai, struktūra nustatyta šios tarnybos įstatuose? ( <i>NPIET 12 p.</i> )  |             |    |                          |          |
| 1.5.     | Ar kvalifikuotos tarnybos apsirūpinusios techniniais ir technologiniais įrenginiais, įrankiais, prietaisais, transporto ir kitomis priemonėmis, norminiais, metodiniais, technologiniais dokumentais, asmeninėmis darbuotojų apsaugos ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimui užtikrinti? ( <i>NPIET 13 p.</i> ) |             |    |                          |          |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 1.6.  | Ar kvalifikuotos tarnybos ir (ar) kvalifikuoti darbuotojai (pagal atliekamo darbo pobūdį) turi parengtus ir patvirtintus savininko technologinius reglamentus su technologinėmis schemomis, įrenginių eksploatavimo instrukcijas naftos ir naftos produktų terminalo įrenginiams eksploatuoti? ( <i>NPIET 15 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 1.7.  | Ar technologiniai reglamentai, eksploatavimo instrukcijos peržiūrimi ir keičiami išanalizavus įvykusias avarijas, įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama technologiniame reglamente ir eksploatavimo instrukcijoje, taip pat keičiant (modernizuojant) naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujus naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius ir patvirtinami savininko ar jo įgalioto asmens? ( <i>NPIET 16 p.</i> ) |  |  |  |  |
| 1.8.  | Ar savininkas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad <i>NPIET</i> nustatytas naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninės būklės patikrinimas ir remontas įmonėje būtų atliekamas laiku? ( <i>NPIET 17 p.</i> )  |  |  |  |  |
| 1.9.  | Ar kontrolės ir matavimo prietaisų, automatikos priemonių ir priešavarinės apsaugos sistemos priežiūra atliekama pagal gamintojų rekomendacijas bei savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas? ( <i>NPIET 64 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 1.10. | Ar teisei metrologijai priklausančių matavimo prietaisų patikra atliekama vadovaujantis <i>NPIET</i> priedo 7, 50 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimais Valstybinės metrologijos tarnybos įgaliotose įstaigose? ( <i>NPIET 65 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 1.11. | Ar teisei metrologijai nepriklausančių matavimo prietaisų patikra atliekama savininko ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? ( <i>NPIET 65 p.</i> )  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 2.   | <b>Darbuotojų kvalifikacija ir atestavimas:</b>  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? ( <i>NPIET 23 p.</i> )  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ar savininkas ar jo įgaliotas asmuo patvirtinęs darbuotojų, kurie turi būti atestuoti eksploatuoti naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius, pareigybes (profesijas)? ( <i>NPIET 31 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 2.3. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? ( <i>EOISEDATA 35 p.</i> )  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ar visi darbuotojai, atliekantys naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus dalyvauja galimų avarių likvidavimo praktiniuose mokymuose? ( <i>NPIET 34 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 2.5. | Ar apie praktinius mokymus, kuriuose dalyvavo darbuotojai, įrašoma darbuotojų praktinių mokymų registravimo žurnale? ( <i>NPIET 34 p.</i> )  |  |  |  |  |
| 3.   | <b>Techninė priežiūra ir remontas:</b>   |  |  |  |  |
| 3.1. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal savininko arba jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? ( <i>NPIET 50 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.2. | Ar atliekami visi grafike numatyti techninės priežiūros darbai? ( <i>NPIET 50 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.3. | Ar saugiam naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimui parengtos ir savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintos galimų avarių pavojaus ir rizikos analizės studijos, avarių likvidavimo instrukcijos, metodikos, darbuotojų mokymo planai avarinėms situacijoms imituoti ir darbuotojų mokymui organizuoti? ( <i>NPIET 50 p.</i> ) |  |  |  |  |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 3.4.  | Ar rotoriniai agregatai (siurbiai, kompresoriai) prižiūrimi laikantis jų eksploataavimo instrukcijos, sudarytos pagal rotorinių agregatų gamintojų ir <i>NPĮET</i> priedo 10 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus? ( <i>NPĮET 58 p.</i> ) |  |  |  |  |
| 3.5.  | Ar sudaromi naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių ar jų sudedamųjų dalių remonto programa bei darbų planas? ( <i>NPĮET 103 p.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.6.  | Ar remonto darbai atliekami vadovaujantis defektiniais aktais, pagal patikslintus arba naujus darbo projektus? ( <i>NPĮET 104 p.</i> )  |  |  |  |  |
| 3.7.  | Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis priežiūrėtojas? ( <i>SĮ 48 str. 1 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.8.  | Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? ( <i>SĮ 48 str. 5 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.9.  | Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? ( <i>SĮ 48 str. 5 d.</i> )  |  |  |  |  |
| 3.10. | Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? ( <i>SĮ 48 str. 5 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.11. | Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? ( <i>SĮ 48 str. 5 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.12. | Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? ( <i>SĮ 50 str. 1 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.13. | Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? ( <i>SĮ 50 str. 1 d.</i> )   |  |  |  |  |
| 3.14. | Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? ( <i>SĮ 50 str. 1 d.</i> )   |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| 3.15. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? (SI 50 str. 2 d.)       |  |  |  |  |
| 3.16. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? (SI 50 str. 3 d.)   |  |  |  |  |
| 3.17. | Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? (SI 50 str. 3 d.) |  |  |  |  |

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *NPJET* – Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27;
2. *EOISEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
3. *SI* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant \_\_\_\_\_  
(teisės aktų pavadinimai)

\_\_\_\_\_, reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant \_\_\_\_\_  
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

\_\_\_\_\_, reikalavimus.

\_\_\_\_\_  
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto  
įgalioto darbuotojo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)