

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2019 m.
nutarimu Nr.
17 priedas

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES DUJAS ENERGIJAI,
TIEKIAMAI VISUOMENINIAMS IR GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI,
GAMINTI, ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR
TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

_____ telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

| Eil. Nr. | Teisės akto reikalavimas | Įvertinimas | | | Pastabos |
|----------|--|-------------|----|--------------------------|----------|
| | | taip | ne | Neaktualu/ Netikrinta | |
| | | x | x | x | |
| 1. | Eksplotavimo organizavimas: | | | | |
| 1.1. | Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? <i>(GDSVSET 59 p.)</i> | | | | |
| 1.2. | Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? <i>(GDSVSET 60 p.)</i> | | | | |
| 1.3. | Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? <i>(GDSVSET 12–13 p.)</i> | | | | |
| 1.4. | Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? <i>(GDSVSET 14 p.)</i> | | | | |
| 2. | Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas: | | | | |
| 2.1. | Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti darbuotojai? <i>(GDSVSET 15–16 p.)</i> | | | | |
| 2.2. | Ar nebuitinis vartotojas, turintis 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? <i>(GDSVSET 58 p.)</i> | | | | |
| 2.3. | Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais, instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? <i>(GDSVSET 63 p.)</i> | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 2.4. | Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? <i>(AT 2 p.)</i> | | | | |
| 2.5. | Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? <i>(EOISEDATA 35 p.)</i> | | | | |
| 3. | Darbų organizavimas: | | | | |
| 3.1. | Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? <i>(GDSVSET 20 p.)</i> | | | | |
| 3.2. | Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami informacinėse sistemose? <i>(GDSVSET 24 p.)</i> | | | | |
| 3.3. | Ar, priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti išduodami būtini dokumentai (užduotys, instrukcijos, paskyros)? <i>(GDSNDBAADST 14 p.)</i> | | | | |
| 3.4. | Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas darbų planas? Ar su šiuo planu supažindinami darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai? <i>(GDSNDBAADST 19 p.)</i> | | | | |
| 3.5. | Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti išduotos paskyros ar skiriamos užduotys? <i>(GDSNDBAADST 23 p.)</i> | | | | |
| 3.6. | Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale? <i>(GDSNDBAADST 23 p.)</i> | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 3.7. | Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus)? (<i>GDSNDBAADST 26 p.</i>) | | | | |
| 3.8. | Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? (<i>GDSVSET 30 p.</i>) | | | | |
| 4. | Techninė dokumentacija: | | | | |
| 4.1. | Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją? (<i>GDSVSET 38 p.</i>) | | | | |
| 4.2. | Ar prieš pradėdant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemas ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? (<i>GDSVSET 39 p.</i>) | | | | |
| 4.3. | Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus GDSVSET 150.6–150.9 punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? (<i>GDSVSET 40 p.</i>) | | | | |
| 4.4. | Ar instrukcijos, technologinės schemas peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradėdant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo ir darbų saugos priemones? (<i>GDSVSET 42 p.</i>) | | | | |
| 5. | Techninė priežiūra: | | | | |
| 5.1. | Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? (<i>GDSVSET 86 p.</i>) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 5.2. | Ar dujotiekių, uždaramųjų įtaisų techninės būklės tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 70 p.</i>) | | | | |
| 5.3. | Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu periodiškumu? (<i>GDSVSET 103 p.</i>) | | | | |
| 5.4. | Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? (<i>GDSVSET 106 p.</i>) | | | | |
| 5.5. | Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? (<i>GDSVSET 107 p.</i>) | | | | |
| 5.6. | Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? (<i>GDSVSET 110 p.</i>) | | | | |
| 5.7. | Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? (<i>GDSVSET 113 p.</i>) | | | | |
| 5.8. | Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausią leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę? (<i>GDSVSET 119 p.</i>) | | | | |
| 6. | Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas: | | | | |
| 6.1. | Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius, medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? (<i>GDSVSET 45.3 p.</i>) | | | | |
| 6.2. | Ar turi parengtus personalo veiksmų planus, avarių, sutrikimų lokalizavimui? (<i>GDSVSET 48 p.</i>) | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 6.3. | Ar avarijų ir sutrikimų lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? (<i>GDSVSET 48 p.</i>) | | | | |
| 7. | Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka | | | | |
| 7.1. | Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? (<i>TET 58 p.</i>) | | | | |
| 7.2. | Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 7.3. | Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? (<i>SĮ 48 str. 5 d.</i>) | | | | |
| 7.4. | Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? (<i>SĮ 50 str. 1 d.</i>) | | | | |
| 7.5. | Ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas? (<i>SĮ 50 str. 3 d.</i>) | | | | |

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. *GDSVSET* – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. *GDSNDBAADST* – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;
4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploataavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. *EOISEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto
įgalioto darbuotojo pareigos) _____
(parašas) (vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos) _____
(parašas) (vardas, pavardė)
