

VYRIAUSIASIS ENERGETIKAS

Tel.: 349-56666 fax.:349-56576

e.mail.: v.virkutis@achema.com

2018.11.16 Nr. 032/**Valstybinei kainų kontrolės komisijai**

El. p.: rastine@regula

Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Atsakydami į Jūsų raštą „dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų“ teikiama savo pastabas:

1. Individualiose sąlygose

2.11. Kitos sąlygos:	<i>/nuostata taikoma vartotojams, kurių elektros įrenginiai ne mažesnės kaip 10 MW leistinosios naudoti galios prijungti prie perdavimo tinklo nuo 2018 m. lapkričio 1 d./</i> Vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 10 MW, nuo šios Sutarties sudarymo įsipareigoja 10 metų nemažinti leistinosios naudoti (pareikštos sutartyje) galios. - Ši nuostata visai nepriimtina, kadangi nėra pagrindo AB „Litgrid“ apriboti vartotojui 10 metų nemažinti leistinosios galios nebent tik kol galioja sutartis – tai vartotojo suvaržymas.
----------------------	---

2. Standartinės sąlygos.

2.1. „4.2. Jeigu Tinklų naudotojo įrengtų elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.3 punkte nurodyta elektros tinklų turto nuosavybės ir eksploataavimo riba, tai šiose nesutampančiose elektros tinklų dalyse neapskaityti elektros energijos kiekiai suskaičiuojami pagal aktyviosios elektros energijos sąnaudas, susidarantis elektros energijos tinkluose, esančiuose nuo Sutartimi nustatytos elektros tinklų turto nuosavybės ribos iki elektros apskaitos įrengimo vietų, jas pridėdant arba atitinkamai atimant iš elektros apskaitos prietaisais nustatytų perduotų elektros energijos kiekių vadovaujantis Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.4 Sutarties Priede Nr. 4 nurodyta tvarka.“ – nesuprantamas išsireiškimas

2.2. „6.3. ... pateikia Perdavimo sistemos operatoriui informaciją apie vartotojų, kurių objektai prijungti prie skirstomojo tinklo, suvartotą elektros energijos kiekį“. Toks reikalavimas tiesiog absurdiškas. Perdavimo sistemos operatorius turi apskaitą, kiek suvartojo el. energijos skirstymo operatoriaus tinklas ir to turėtų pakakti. Pateikti perdavimo operatoriui apie skirstymo tinklo prijungtų vartotojų suvartojimą gali būti tiesiog fiziškai neįmanoma (pvz.: ESSO atveju). Arba formuluotė tikslinga „informaciją apie bendrą suvartotą kiekį“.

2.3. „7.2.3. punkto formuluotėje turėtų būti nurodyta ne „dės pastangas atkurti maitinimą per maksimaliai trumpą laiką“, o taip kaip tai reglamentuoja taisyklės – pagal vartotojo patikimumo kategoriją.

2.4. Skyriuje „8. Perdavimo paslaugos ribojimas ir nutraukimas“ nenurodoma kokiais atvejais nuostoliai bus atlyginti dėl perdavimo operatoriaus kaltės.

2.5. Skyriuje „8. Perdavimo paslaugos ribojimas ir nutraukimas“ punktuose 8.2, 8.4, 8.8 derėtų naudoti taisyklių atitinkamų punktų 133.2, 133.1, 138 formuluotes.

2.6. „9.2. Perdavimo sistemos operatorius, planuodamas perdavimo tinklo rekonstravimą, plėtrą, kiek tai yra įmanoma, įvertina jų apimtį ir techninius sprendinius, kurie užtikrintų galimai mažiausią įtaką Perdavimo paslaugos kokybei bei tuo pačiu būtų ekonomiškai pagrįsti. Tinklų naudotojas negali nederinti ar kitaip prieštarauti pagrįstos trukmės perdavimo paslaugos režimui (remontiniam režimui) dėl tokio

Perdavimo tinklo rekonstravimo ar plėtros.“ Manome tinklų vartotojas turi teisę prieštarauti ir nederinti rekonstravimo ar plėtros jeigu su tinklo vartotoju nederinti rekonstrukcijos ar plėtros terminai ir datos

2.7. „10.2.8. Be Perdavimo sistemos operatoriaus rašytinio sutikimo nekeisti jam priklausančių įrenginių (elektros tinklo kontrolės, valdymo ar apsaugos įrenginių, informacijos perdavimo įrenginių) konfigūracijos, parametrų. Norėdamas atlikti tokius pakeitimus, Tinklų naudotojas privalo gauti raštišką Perdavimo sistemos operatoriaus pritarimą arba projektavimo sąlygas.

10.3. Tinklų naudotojas be Perdavimo sistemos operatoriaus rašytinio sutikimo neturi teisės keisti jam priklausančių įrenginių (elektros tinklo kontrolės, valdymo ar apsaugos įrenginių, informacijos perdavimo įrenginių) konfigūracijos, parametrų. Norėdamas atlikti tokius pakeitimus, Tinklų naudotojas privalo gauti raštišką Perdavimo sistemos operatoriaus pritarimą arba projektavimo sąlygas.“

Punktai 10.2.8 ir punktas 10.3 yra tie patys

2.8. „11.2.4. Banko garantijos galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei du mėnesiai po Sutarties galiojimo termino.“ Nesuprnatamas reikalavimas

2.9. „15.5. Šalis, sužinojusi apie Sutarties Standartinių sąlygų 15.5 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.“ Matomai nurodytas ne tas punkto numeris

Pagarbiai,

Vyr. energetikas



V.Virkutis

Originalas nebus siunčiamas