

**Zita Daunaravičienė**

**From:** Aldevinas Burokas  
**Sent:** Thursday, October 8, 2020 8:01 PM  
**To:** Info (info@vert.lt)  
**Subject:** Dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų

**Categories:** Zita

Sveiki,

Išanalizavę pateiktus dokumentus turime šias pastabas:

**1) Methodology for the calculation of de-rated capacity of physical units**

- a. Suprantame jog de-rated pajėgumai turėtų išvengti tokios situacijos, jog sistemos stresinė situacija sutampa su pajėgumų mechanizmo paslaugą teikiančio įrenginio neprieinamumu. Tačiau kas nutiktų, jeigu sistemos stresinė situacija nutiktų naktį, kuomet net prie 5% de-rating faktoriaus saulės elektrinė negalėtų tiekti elektros energijos, dėl savo gamybos specifikos?

**2) Methodology for the calculation of Maximum Entry Capacity**

- a. Norėtume, jog būtų patikslinta, jog dalyvauti gali ne visi Švedijoje esantys gamybos šaltiniai, o tik SE4 kainų zonoje.

**3) Methodology for the allocation of Auction Target Capacity**

- a. Ar teisinga vertinti planuojamus pajėgumus, kurie nedalyvauja pajėgumų mechanizmo aukcione, kaip tai nurodyta 12.a.ii punkte? Šių metų atsinaujinančių aukcionas parodė, jog planai yra viena, o realybė kita, todėl siūlytume vertinti tikrai tuos pajėgumus, kurie dalyvaus pajėgumų mechanizmo aukcione.

Papildomai norime pažymėti jog pritariame pasirinktai metodologijai, ypač pritariame marginal de-rating metodologijai.

Geros dienos,

**Aldevinas Burokas**

CEO

---

**Axton Commodities**

Ozo g. 10A, LT-08200

Vilnius, Lithuania

---