

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO  
RINKOS PLĖTROS IR STEBĖSENOS SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui  
Komisijos narys  
Donatas Jasas

2019-06-18

**PAŽYMA  
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M.  
LIEPOS 27 D. NUTARIMO NR. O3E-347 „DĖL PRISKYRIMO PRIE  
BESIFORMUOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU  
GALIOS**

2019 m. birželio 18 d. Nr. O5E-174  
Vilnius

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriuo nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau – Reglamentas), 69 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), derindama su visomis kitomis sinchroninės zonos reguliavimo institucijomis, nusprendžia, kurie elektros energijos gamybos moduliai turėtų būti priskiriami prie besiformuojančių technologijų, jei tokių yra. Kiekviena sinchroninės zonos reguliavimo institucija yra atsakinga už Reglamento 68 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų nuostatų ir sąlygų, kurias turi atitikti paraiška dėl priskyrimo prie besiformuojančių technologijų, patvirtinimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Komisija yra Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė reguliavimo institucija, todėl atsako už Reglamento 69 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų, sąlygų arba metodikų tvirtinimą.

Atsižvelgdama į tai, Komisija 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-347 „Dėl priskyrimo prie besiformuojančių technologijų tvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino „BDR Thermea Group BV“ 2016 m. lapkričio 15 d. prašymą (reg. Nr. R1-10010) priskirti prie besiformuojančių technologijų Lietuvos Respublikoje elektros energijos gamybos modulio „eVita“ modelius „eVita 25s“, „eVita 25s – p“, „eVita 28c“, „eVita 28c – p“ pagal sertifikatą Nr. CE 645188.

Pažymėtina, kad, vadovaudamiesi Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, visų elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, gamintojai privalo kas du mėnesius reguliavimo institucijai pateikti duomenis apie atnaujintus modulio pardavimus per paskutinius du mėnesius, o Komisija viešai<sup>1</sup> skelbia besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašą (MW ir parduotais vienetais) per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje ir taip pat

---

<sup>1</sup> <https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/informacijos-teikimo-terminai-ir-bendras-moduliu-pardavimu-skaicius-baltijos-sinchroneje-zonoje-ir-lietuvoje-.aspx>

besiformuojančių technologijų bendrai generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašą (MW ir parduotais vienetais) Baltijos sinchroninėje zonoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad „BDR Thermea Group BV“ nuo 2018 m. liepos 17 d. nebeteikia informacijos apie besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimus, todėl Komisija neturi galimybės paskelbti atnaujintos Reglamento 70 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos. Pažymėtina, kad Komisija 2018 m. gruodžio 3 d. ir pakartotinai 2019 m. kovo 26 d. kreipėsi į „BDR Thermea Group BV“, prašydama pateikti Reglamento 70 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, tačiau atsakymas iš „BDR Thermea Group BV“ nebuvo gautas.

Atsižvelgdama į tai bei bendradarbiaudama su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, Komisija 2019 m. balandžio 15 d. kreipėsi į Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrą (toliau – Agentūra) su prašymu pateikti nuomonę dėl galimybės panaikinti „BDR Thermea Group BV“ elektros energijos gamybos modulių priskyrimą prie besiformuojančių technologijų, atsižvelgiant į tai, kad „BDR Thermea Group BV“ neteikia informacijos apie elektros energijos gamybos modulių pardavimus. Agentūros 2019 m. balandžio 18 d. pateiktame atsakyme nurodoma, kad sinchroninės zonos reguliavimo institucijos koordinuotai gali nuspręsti atšaukti priskyrimą prie besiformuojančių technologijų, o sprendimas tuo pagrindu, kad „BDR Thermea Group BV“ neteikia informacijos apie besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimus, galimai neprieštarautų Reglamento reikalavimams.

Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 2 dalimi, sprendimas atšaukti priskyrimą prie besiformuojančių technologijų priimamas koordinuotai sinchroninės zonos reguliavimo institucijų, todėl šis klausimas Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų buvo aptartas 2019 m. gegužės 9 d. vykusiame Baltijos valstybių miniforumo Elektros darbo grupės susitikime, kurio metu visos Baltijos šalių reguliavimo institucijos sutarė (2019 m. birželio 7 d. Elektros darbo grupės susitikimo protokolas) panaikinti suteiktą išimtį „BDR Thermea Group BV“ ir priimti reikiamus įgyvendinančius nacionalinius sprendimus.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Komisijos Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui.

PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-347 „Dėl priskyrimo prie besiformuojančių technologijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

Dujų ir elektros departamento  
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas

Paulius Blažys

Į posėdį kviečiami:  
„BDR Thermea Group BV“ atstovai