

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO
„DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMŲ
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO**

DERINIMO PAŽYMA

Eil. Nr.	Pateiktos pastabos ir pasiūlymai	Pastabos į kurias atsižvelgta, argumentai, kodėl į pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta ar atsižvelgta iš dalies
UAB „Milivatas“ 2019-06-25 el. laiškas reg. Nr. R1-5710		
1.	<p>1) Bendrovė siūlo papildyti Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto formą įtraukiant tokius punktus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ar įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, sąrašas? (TET 1548 p.) • Ar darbdavys aprūpinęs darbuotojus būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir normine dokumentacija? (SEEIT 8 p.) • Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? (SEEIT 118 p.) • Ar skirstyklų įrenginių remontų būtinumas ir apimtis nustatyta atsižvelgiant į bandymų ir matavimų rezultatus bei įrenginių darbo resursą? (TET 1094 p.) 	<p>Atsižvelgta. Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto forma pildyta 1.2, 1.10, 2.28, 2.57 punktais, kuriuose perkelti bendrovės siūlymai.</p>
2.	<p>2) Bendrovė siūlo papildyti Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto formą įtraukiant tokius punktus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ar įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, sąrašas? (TET 1548 p.) • Ar darbdavys aprūpinęs darbuotojus būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir normine dokumentacija? (SEEIT 8 p.) • Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? (SEEIT 118 p.) 	<p>Neatsižvelgta. Pastebėtina, kad Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto forma, kaip ir Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto forma naudojama tam pačiam objektui, t. y. naudojamos abi formos, todėl pakartotinai įtraukti bendrovės nurodomus punktus į Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akto formą nėra tikslinga.</p>