

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS  
KOORDINAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui  
Tarybos pirmininko pavaduotojas  
Renatas Pocius

2019-

**PAŽYMA  
DĖL LEIDIMO PLĖTOTTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS  
TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJAI IŠDAVIMO**

2019 m.            d. Nr. O5E-  
Vilnius

**1. Bendrosios nuostatos**

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Elektros energetikos įstatymas) 16 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės), 16 punktu, išduoda leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus ir kontroliuoja leidimais reguliuojamą veiklą.

Taryba 2019 m. spalio 18 d. (Avilio reg. Nr. PR-1805) gavo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos (toliau – Pareiškėja) prašymą (toliau – Prašymas) išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Pareiškėjas pateikė Tarybai visus išduoti leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus privalomus dokumentus, kurie nurodyti Leidimų išdavimo taisyklėse.

**2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas**

Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje bei 15 ir 16 dalyse ir Leidimų išdavimo taisyklių 7 punkte ir 8.1 papunktyje nustatyta, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurie ketina statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę) ir jų planuojama vykdyti veikla atitinka visas šias sąlygas: 1) elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga yra saugūs ir patikimi, taip pat neturės neigiamos įtakos elektros tinklams, prie kurių šie įrenginiai prijungti, ar nesudarys prielaidų tokiai neigiamai įtakai atsirasti; 2) neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai, jų turtui ir gyvenamajai aplinkai ar nesudarys prielaidų tokiam neigiamam poveikiui atsirasti; 3) atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus; 4) atitiks žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus; 5) atitiks energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus; 6) atitiks asmens technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą.

**2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytų reikalavimų atitikties vertinimas**

Taryba, siekdama išsiaiškinti, ar Pareiškėja pagal Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 papunktį yra registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – JAR), patikrino Pareiškėjos viešai nurodomą informaciją JAR. 2019 m. spalio 22 d. patikrinus Pareiškėjos duomenis JAR nustatyta, kad Tauragės r. Skaudvilės gimnazija registruota JAR, kodas 290469280, buveinė (adresas) Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, Tauragės r. sav.

Pareiškėja pateikė Tarybai AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. rugsėjo 27 d. išduotas išankstines sąlygas Nr. ITS19-69550, atitinkančias Leidimų išdavimo taisyklių 19.1 papunkčio reikalavimus. Išankstinėse sąlygose nurodyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta gaminančio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui.

Taryba patikrino VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, registro Nr. 44/145926, kuris atitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalies 2 punkto bei Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkto reikalavimus.

Pagal Leidimų išdavimo taisyklių 19.2.1 ir 19.2.2 papunkčius, Pareiškėja Prašyme pažymėjo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas nėra taikomas.

Leidimų išdavimo taisyklių 19.3.1 papunktis nurodo pateikti dokumentą, kuriame grafiškai pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos dalies (fasado, stogo). Pareiškėja pateiktoje schemoje nurodo planuojamų montuoti modulių padėtį ant pastato stogo.

Taip pat, Pareiškėja kartu su Prašymu Tarybai pateikė patvirtinimą, kad turimi technologiniai ir finansiniai pajėgumai leidžia Pareiškėjai įrengti 50 kW saulės šviesos energijos elektrinę ant pastato, unikalus pastato Nr. 7795-9008-1017, stogo, kaip tai numatyta Leidimų išdavimo taisyklių 19.4.1 papunktyje.

Pareiškėja, kartu su Prašymu Tarybai pateikė 2019 m. spalio 17 d. pranešimą Nr. 1-327, kuriame nurodė paskirtą asmenį reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, kaip tai numatyta Leidimų išdavimo taisyklių 19.4.2 papunktyje.

Taryba kartu su Prašymu gavo informaciją, kad pagal Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.579<sup>2</sup>.1 papunkčio nuostatas numatytos valstybės rinkliavos už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimą, yra atliktas apmokėjimas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.

## 2.2. Pareiškėjo pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos atlikto duomenų patikrinimo lentelė

1. Pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams						
Eil. Nr.	Teisės akto straipsnis, dalis, punktas, papunktis, reikalaujantis pateikti atitinkamą dokumentą.	Pažymėjimas privaloma ar neprivaloma pateikti atitinkamą dokumentą (privaloma žymima „P“, neprivaloma žymima – „N“).	Pateikto dokumento duomenys (dokumento rengėjas, data, registracijos numeris, pavadinimas)	Žyma ar asmuo pateikė ar nepateikė teisės akto reikalaujamus dokumentus (pateikė žymima „+“, nepateikė žymima „-,“).	Pastabos (įrašomos, kai informaciją duomenų bazėse patikrina Tarybos tarnautojas, taip pat gali būti įrašoma ir kita svarbi informacija)	

1.	Leidimų išdavimo taisyklių 18 p.	P	Pareiškėjos 2019-10-18 prašyma (reg. Nr. PR-1805)	+	
2.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.1 papunktis	P	Išankstinės sąlygos 2019-09-27 ITS19-69550, ESO	+	
3.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.2.1 papunktis	P	Prašyme pažymėjo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas nėra taikomas	+	
4.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.2.2 papunktis	P	Prašyme pažymėjo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas nėra taikomas	+	
5.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.3.1 papunktis	P	Elektros įrenginių išdėstymo ant stogo schema	+	
6.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.3.2 papunktis	P	Elektros įrenginių išdėstymo ant stogo schema	+	
7.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.4.1 papunktis	P	Pareiškėjos 2019 m. spalio 18 d. Patvirtinimas dėl technologinių ir finansinių pajėgumų	+	
8.	Leidimų išdavimo taisyklių 19.4.2 papunktis	P	Pareiškėjos 2019 m. spalio 17 d. pranešimas Nr. 1-327	+	
<b>2. Tarybos atliktas duomenų patikrinimas</b>					
Eil. Nr.	Teisės aktas straipsnis, dalis, punktas, papunktis, numatantis pareigą tikrinti duomenis	Patikrinimo data ir būdas		Patikrinimo rezultatas	Pastabos
1.	Leidimų išdavimo taisyklių 34 p.	2019-07-25 VĮ Registrų centro NTR išrašas, reg. Nr. 44/145926		Atitinka Leidimų išdavimo taisyklių 34 p. reikalavimus ir Elektros energetikos įstatymo 16 str. 12 d. 2 p. reikalavimus	
2.	Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 p.	2019-10-22, JAR viešojo prieiga		Atitinka Leidimų	

			išdavimo taisyklių 35.1 p. reikalavimus	
--	--	--	--	--

### 3. Išvados ir pasiūlymai

Tarybos Koordinavimo ir analizės skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjos Prašymą, konstatuoja:

1. Pareiškėja pateikė Tarybai visus Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytus dokumentus, kurie reikalingi leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti.

2. Visi Pareiškėjos pateikti dokumentai atitinka Leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 15 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, Leidimų išdavimo taisyklių 8.1 papunkčiu, Koordinavimo ir analizės skyrius siūlo Tarybai priimti sprendimą išduoti Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai išdavimo“ projektas, 1 lapas;

2. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus projektas, 1 lapas.

Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistė

Regina Mikutaitė

Į posėdį kviečiami: Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos atstovai

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA**

**LEIDIMAS  
PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS**

2019-            Nr. L-  
Vilnius

**Leidimo turėtojas:** Tauragės r. Skaudvilės gimnazija, juridinio asmens kodas 290469280.

**Leidimo išdavimo teisinis pagrindas:** Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3, 4, 8, 12, 15 ir 16 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 8.1 papunktis.

**Leidimo galiojimo trukmė:** 36 mėnesiai.

**Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos:** vykdyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas sąlygas.

Elektros energiją gaminantis vartotojas pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį.

**Teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reguliuojama veikla:** Mokyklos skg. 4, Skaudvilė, Tauragės r. sav., unikalus pastato Nr. 7795-9008-1017.

**Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:**

Įrengtoji galia, kW	Elektrinės tipas	Pagrindinis kuras
50	Saulės šviesos energijos elektrinė	-

Tarybos pirmininkas

A.V.

**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA**

**NUTARIMAS**

**DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS  
PAJĖGUMUS TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJAI IŠDAVIMO**

2019 m. spalio d. Nr. O3E-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 ir 17 straipsniais, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į 2019 m. spalio 18 d. gautą Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos prašymą bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Koordinavimo ir analizės skyriaus 2019 m. spalio d. pažymą Nr. O5E-„Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai išdavimo“, Taryba n u t a r i a:

Išduoti Tauragės r. Skaudvilės gimnazijai leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJAI IŠDAVIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-10-24 Nr. O5E-559
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Regina Mikutaitė, Specialistė, Koordinavimo ir analizės skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	REGINA MIKUTAITĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-10-24 12:05:16 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-10-24 12:05:34 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-08-06 10:37:01 – 2022-08-05 10:37:01
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.16
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-10-24 13:00:30)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2019-10-24 13:00:30 Dokumentų valdymo sistema Avily