LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,
tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 2020-01- Nr.

Į 2019-11-23 Nr. R2-(E)-3589

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

Pagal kompetenciją išnagrinėję pateiktą derinti Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimas), teikiame pastabas.

Pažymėtina, kad *force majeure* (nenugalima jėga) įvykiai, susiję su hidrometeorologiniais reiškiniais, galimi esant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintiems pavojingiems ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, stichiniams ir katastrofiniams reiškiniams.

Todėl siūlome papildyti 6.1.1.1 papunktį:

„6.1.11. Gamtos reiškinys priskiriamas *force majeure* (nenugalima jėga) priežastims, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

1. įvyko dieną, kurioje neplaninių nutraukimų, įvykusių dėl gamtos reiškinių, buvo virš 8 medianų;
2. atitinka pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-28 **ir (arba) stichinių ir katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“** reikšmes ir Operatorius, vadovaudamasis Reikalavimų 11 punktu, turi tai patvirtinančias pažymas iš kompetentingų institucijų.“

Be to, galimi įvairių hidrometeorologinių reiškinių kompleksai ir atskiros rodiklių reikšmės, nepatenkančios į šiuo rodiklius, todėl rekomenduojame moksliniais tyrimais pagrįsti, kada pagal Lietuvos gamtines sąlygas galimos *force majeure* (nenugalima jėga) aplinkybės elektros energijos persiuntimui. Tuo grindžiant nustatyti ir neplaninių nutraukimų, įvykusių dėl gamtos reiškinių, skaičiavimo metodiką, nes nepavyko rasti informacijos, kad 8 medianų skaičiavimas būtų pagrįstas Lietuvoje atliktais tyrimais ir būtų tinkamas.

Atkreipiame dėmesį, kad galiojančio nutarimo punkte „6.1.5. klimato pokyčius, dėl kurių buvo viršyti leistini techniniai normatyvai“, neaišku, apie kokius klimato pokyčius kalbama. Klimato kaita dažniausiai pasireiškia per ekstremalius hidrometeorologinius reiškinius, kurie ir apibrėžiami minėtuose teisės aktuose.

Aplinkos viceministras Marius Narmontas

EMAS
ĮVERTINTA APLINKOSAUGOS VADYBA
REG.NR. LT-000008