

Zita Daunaravičienė

From: Info (info@vert.lt)
Subject: FW: DĒL PAJĒGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS. Pastabos PAJĒGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ projektui.
Attachments: LAIEK Raštas VERT 20200720 DĒL PAJĒGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS.pdf

From: Martynas Nagevicius < >
Sent: Monday, July 20, 2020 4:42 PM
To: Paulius Blažys <paulius.blazys@vert.lt>
Subject: DĒL PAJĒGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS. Pastabos PAJĒGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ projektui.

Lietuvos Atsinaujinančių Išteklių Energetikos konfederacija, išnagrinėjusi LITGRID AB 2020 m. birželio 29 d. raštu Nr. 20SD-1963 pateiktą Pajėgumų aukcionų nuostatų projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo dešimtuoju1 skirsniu įstatymo Nr. XIII-3020 (įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.) (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 7 dalimi. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 30 punktu, Taryba tvirtina Pajėgumų aukcionų nuostatus, kuriuose nustatoma pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarka (toliau PROJEKTĄ), teikia šias pastabas.

1. Konfederacija atkreipia Tarybos dėmesį, kad nei PROJEKTE, nei anksčiau šį mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės derintame PAJĒGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO projekte niekaip nėra aprašyta tvarka, kaip pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose galėtų dalyvauti:
 - a. elektros gamintojai, kurių elektros gamyba priklauso nuo aplinkos sąlygų – pavyzdžiui vėjo arba saulės elektrinės;
 - b. elektros akumuliaciniai įrenginiai, turintys ribotą veikimo numatyta galia trukmę;
 - c. elektros paklausos valdymo (demand site response) sprendimus teikiantys paslaugos teikėjai

Tai yra – PROJEKTE nėra pateikti principai – kaip aukcione būtų lyginami technologiškai skirtingi pajėgumus užtikrinantys sprendimai, kokie būtų taikomi derėtingavimo koeficientai ir panašiai.

Tai kelia pavojų, kad aukcione, priėmus PROJEKTĄ, galės dalyvauti tik tradiciniai, tam tikras nustatytas standartines technines charakteristikas atitinkantys įrenginiai arba atvirkščiai – atsiras neadekvatus naujų technologijų privalumų pervaldinimas.

2. Konfederacija atkreipia dėmesį į tai, kad PROJEKTO I priede numatytose TECHNINIUIOSE REIKALAVIMUIOSE pateikiama informacija kokias technines charakteristikas aukciono dalyviai turi pateikti, dalyvaudami aukcione, tačiau (išskyrus kelias išimtis) nėra pateikti reikalavimai, kuriuos aukciono dalyvių pateiktos įrenginių charakteristikos turi atitikti, kaip lyg ir galima būtų tikėtis iš Priedo pavadinimo.

Tai sukelia didelį neapibrėžumą būsiamiems aukciono dalyviams.

Esu pasirengęs dalyvauti tolimesniame projekto redakcijos derinime

Pagarbiai

Martynas Nagevičius

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas

Mob. tel.:

El. paštas